
Verifica di travi rettangolari in legno

Il presente documento riporta le verifiche delle travi in legno secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui al D.M. 17.01.2018. Vengono considerate tutte le possibili classi di servizio 1, 2 e 3 ed il legno massiccio o lamellare.

Legenda

Dati di input (in ordine di inserimento)

- Legno - Classe di resistenza del legno della trave
- Classe di Servizio - Classe di servizio dell'ambiente
- b - Larghezza di progetto della sezione della trave in legno
- h - Altezza di progetto della sezione della trave in legno
- q - Angolo di rotazione della sezione trasversale della trave
- L - Luce di calcolo della trave in legno
- i - Interasse delle travi o larghezza della zona di influenza del carico
- L_{eff}/L - Rapporto tra la lunghezza efficace e la luce di calcolo della trave
- g_2 - Valore caratteristico del carico permanente non strutturale
- q_1 - Valore caratteristico del carico variabile
- a - Coefficiente per il calcolo del momento flettente sollecitante
- Durata - Classe di durata del carico
- β - Coefficiente per il calcolo del taglio sollecitante
- χ - Coefficiente per il calcolo dello spostamento verticale
- $\psi_{2,i}$ - Coefficiente di combinazione
- u_0 - Controfreccia iniziale

Dati di output (in ordine di calcolo)

- γ_M - Coefficiente di sicurezza del materiale
- $f_{m,k}$ - Resistenza caratteristica a flessione
- $f_{v,k}$ - Resistenza caratteristica a taglio
- ρ_m - Densità media del legno
- E - Modulo elastico del legno
- A - Area della sezione della trave in legno
- J_y - Modulo di inerzia della sezione della trave in legno
- W_y - Modulo di resistenza della sezione della trave in legno
- g_1 - Valore caratteristico del carico permanente strutturale
- q_{G1}, q_{G2}, q_{Q1} - Carichi uniformemente distribuiti
- M_{ED} - Momento flettente sollecitante di progetto
- k_{mod} - Coefficiente correttivo per durata del carico e umidità dell'ambiente
- $\sigma_{m,d}$ - Tensione di progetto per flessione deviata
- $f_{m,d}$ - Resistenza di progetto a flessione
- FS - Fattore di sicurezza
- k_{cr} - Fattore riduttivo per presenza di fessurazioni
- V_{Ed} - Taglio sollecitante di progetto
- τ_d - Tensione tangenziale massima
- $f_{v,d}$ - Resistenza di progetto a taglio
- k_{def} - Coefficiente correttivo deformabilità per temp, viscosità e umidità dell'ambiente
- $u_{1,inst}$ - Deformazione istantanea dovuta ai carichi permanenti
- $u_{21,inst}$ - Deformazione istantanea dovuta al sovraccarico
- $u_{1,fin}$ - Deformazione a lungo termine dovuta ai carichi permanenti
- $u_{21,fin}$ - Deformazione a lungo termine dovuta al sovraccarico
- u_{fin} - Deformazione a lungo termine totale
- $u_{net,fin}$ - Deformazione finale netta

Normativa di riferimento

D.M. 17.01.2018 - Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, Ministero Infrastrutture e Trasporti
 Circ. Min. n.7 del 21.01.2019 - Istruzioni per l'applicazione ... , Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
 CNR-DT 206/2007 - Istruzioni per la progettazione, l'esecuzione ed il controllo delle strutture di legno (DM 17.01.2018)
 UNI EN 1995-1-1:2014 - Eurocodice 5: Progettazione delle strutture di legno

Versione

STW201810-Travi




Verifica di travi rettangolari in legno

Oggetto: _____

Caratteristiche dei materiali

Legno **C14**
 $\gamma_M = 1,5$
 Classe di Servizio **1**

$f_{m,k} = 14 \text{ MPa}$
 $f_{v,k} = 3,0 \text{ MPa}$
 $\rho_m = 350 \text{ kg/mc}$
 $E = 7000 \text{ MPa}$



$\theta = 0^\circ$

Caratteristiche geometriche

$b = 7 \text{ cm}$ $A = 49 \text{ cm}^2$
 $h = 7 \text{ cm}$ $J_y = 200 \text{ cm}^4$
 $L = 100 \text{ cm}$ $W_y = 57 \text{ cm}^3$
 $i = 50 \text{ cm}$ $h/b = 1,00$
 $L_{eff}/L = 0,9$

Analisi dei carichi

$g_1 = 4 \text{ kg/mq}$ $q_{G1} = 2 \text{ kg/m}$
 $g_2 = 200 \text{ kg/mq}$ $q_{G2} = 100 \text{ kg/m}$
 $q_1 = 200 \text{ kg/mq}$ $q_{Q1} = 100 \text{ kg/m}$
 Tot = 404 kg/mq Tot = 202 kg/m

Verifica a flessione SLU ($M_{Ed} = q_{SLU} L^2/a$)

$a = 8$

	M_{Ed} (kg m)	Durata	k_{mod}	$\sigma_{m,d}$ (MPa)	$f_{m,d}$ (MPa)	E_d/R_d	FS
Flessione Max (G)	19	Permanente	0,60	3,34	5,60	0,60	1,68
Flessione Max (G+Q)	38	Media	0,80	6,62	7,47	0,89	1,13

Verifica a taglio SLU ($V_{Ed} = q_{SLU} L/\beta$)

$\beta = 2$ $k_{cr} = 0,67$

	V_{Ed} (kg)	Durata	k_{mod}	τ_d (MPa)	$f_{v,d}$ (MPa)	E_d/R_d	FS
Taglio Max (G)	76	Permanente	0,60	0,35	1,20	0,29	3,43
Taglio Max (G+Q)	151	Media	0,80	0,69	1,60	0,43	2,30

Verifica deformazione SLE ($u = \chi q l^4/EJ$)

$\chi = 0,0130$

	Tipo	$\psi_{2,i}$	k_{def}	E (GPa)	u (cm)	
$u_{1,inst}$	perm. ist.			7,00	0,09	
$u_{21,inst}$	var. ist.			7,00	0,09	L/1077
u_{inst}	tot. ist.				$u_{1,inst} + u_{21,inst} = 0,19$	
$u_{1,fin}$	perm. fin.		0,60	4,38	0,15	
$u_{21,fin}$	var. fin.	0,6	0,60	5,15	0,13	L/792
u_{fin}	tot. fin.				$u_{1,fin} + u_{21,fin} = 0,28$	
u_0	controfreccia iniziale				0	
$u_{net,fin}$	fin. netta				$u_{fin} - u_0 = 0,28$	L/360

Note:

Per i carichi sono stati utilizzati i seguenti coefficienti parziali: $\gamma_{G1} = 1,3$; $\gamma_{G2} = 1,5$; $\gamma_Q = 1,5$.
 Data la geometria della trave la verifica di instabilità è implicitamente soddisfatta.

Tab. 4.4.I - Classi di durata del carico

Classe di durata del carico	Durata del carico
Permanente	più di 10 anni
Lunga durata	6 mesi - 10
Media durata	1 settimana - 6 mesi
Breve durata	meno di 1 settimana
Istantaneo	--

Tab. 4.4.III - Coefficienti parziali γ_M per le proprietà dei materiali

Materiale	Colonna A
Legno massiccio	1,50
Legno lamellare incollato	1,45
Pannelli di tavole incollate a strati	1,45
Pannelli di particelle o di fibre	1,50
LVL, compensato, pannelli di scaglie orientate	1,40
Unioni	1,50

Tab. 4.4.IV - Valori di k_{mod} per legno e prodotti strutturali a base di legno

Materiale	Riferimento	Classe di servizio	Classe di durata del carico					
			Perm.	Lunga	Media	Breve	Istan.	
Legno massiccio	UNI EN 1408-1	1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10	
Legno lamellare incollato (*)	UNI EN 14080	2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10	
LVL	UNI EN 14374, UNI EN 14279	3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90	
Compensato	UNI EN 636:2015	1	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10	
		2	0,60	0,70	0,80	0,90	1,10	
		3	0,50	0,55	0,65	0,70	0,90	
Pannello di scaglie orientate (OSB)	UNI EN 300:2006	OSB/2	1	0,30	0,45	0,65	0,85	1,10
		OSB/3 -	1	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10
		OSB/4	2	0,30	0,40	0,55	0,70	0,90
Pannello di particelle (truciolare)	UNI EN 312:2010	Parti 4, 5	1	0,30	0,45	0,65	0,85	1,10
		Parte 5	2	0,20	0,30	0,45	0,60	0,80
		Parti 6,7	1	0,40	0,50	0,70	0,90	1,10
		Parte 7	2	0,30	0,40	0,55	0,70	0,90
Pannello di fibre, pannelli duri	UNI EN 622-2:2005	HB.LA, HB.HLA 1 o 2	1	0,30	0,45	0,65	0,85	1,10
		HB.HLA 1 o 2	2	0,20	0,30	0,45	0,60	0,80
		MBH.LA1 o 2	1	0,20	0,40	0,60	0,80	1,10
Pannello di fibre, pannelli semiduri	UNI EN 622-3:2005	MBH.HLS1 o 2	1	0,20	0,40	0,60	0,80	1,10
			2	-	-	-	0,45	0,80
Pannello di fibra di legno, ottenuto per via secca (MDF)	UNI EN 622-5:2010	MDF.LA, MDF.HLS	1	0,20	0,40	0,60	0,80	1,10
		MDF.HLS	2	-	-	-	0,45	0,80

Per i materiali non compresi nella Tabella si potrà fare riferimento ai pertinenti valori riportati nei riferimenti tecnici di comprovata validità indicati nel Capitolo 12 nel rispetto dei livelli di sicurezza delle presenti norme.

(*) I valori indicati si possono adottare anche per i pannelli di tavole incollate a strati incrociati, ma limitatamente alle classi di servizio 1 e 2.

Tab. 4.4.V - Valori di k_{def} per legno e prodotti strutturali a base di legno

Materiale	Riferimento	Classe di servizio		
		1	2	3
Legno massiccio	UNI EN 1408-1	0,60	0,80	2,00
Legno lamellare incollato (*)	UNI EN 14080	0,60	0,80	2,00
LVL	UNI EN 14374, UNI EN 14279	0,60	0,80	2,00
Compensato	UNI EN 636:2015	0,80	-	-
		0,80	1,00	-
		0,80	1,00	2,50
Pannello di scaglie orientate (OSB)	UNI EN 300:2006	OSB/2	-	-
		OSB/3 OSB/4	1,50	2,25
Pannello di particelle	UNI EN 312:2010	Parte 4	-	-
		Parte 5	3,00	-
		Parte 6	-	-
		Parte 7	2,25	-
Pannello di fibre, pannelli duri	UNI EN 622-2:2005	HB.LA	-	-
		HB.HLA1, HB.HLA2	3,00	-
Pannello di fibre, pannelli semiduri	UNI EN 622-3:2005	MBH.LA1, MBH.LA2	-	-
		MBH.HLS1, MBH.HLS2	4,00	-
Pannello di fibra di legno, ottenuto per via secca (MDF)	UNI EN 622-5:2010	MDF.LA	-	-
		MDF.HLS	3,00	-
<p>Per materiale posto in opera con umidità prossima al punto di saturazione delle fibre, e che possa essere soggetto a essiccazione sotto carico, il valore di k_{def} dovrà, in assenza di idonei provvedimenti, essere aumentato a seguito di opportune valutazioni, sommando ai termini della tabella un valore comunque non inferiore a 2,0. Per i materiali non compresi nella Tabella si potrà fare riferimento ai pertinenti valori riportati nei riferimenti tecnici di comprovata validità indicati nel Capitolo 12 nel rispetto dei livelli di sicurezza delle presenti norme.</p>				
<p>(*) I valori indicati si possono adottare anche per i pannelli di tavole incollate a strati incrociati, ma limitatamente alle classi di servizio 1 e 2.</p>				

Legno - Proprietà di resistenza

Classe di resistenza	Tipo	$f_{m,k}$ (MPa)	$f_{t,0,k}$ (MPa)	$f_{t,90,k}$ (MPa)	$f_{c,0,k}$ (MPa)	$f_{c,90,k}$ (MPa)	f_{yk} (MPa)	$E_{0,m}$ $E_{m,0,mean}$ (GPa)	$E_{0,05}$ $E_{m,0,k}$ (GPa)	$E_{90,m}$ $E_{m,90,mean}$ (GPa)	G_m (GPa)	ρ_k (kg/mc)	ρ_m (kg/mc)
AC-S1	Abete/Centro Sud	32	19	0,3	24	2,1	3,2	11	7,4	3,7	6,9	280	305
AC-S2	Abete/Centro Sud	28	17	0,3	22	2,1	2,9	10	6,7	3,3	6,3	280	305
AC-S3	Abete/Centro Sud	21	13	0,3	20	2,1	2,3	9,5	6,4	3,2	5,9	280	305
AN-S1	Abete/Nord	29	17	0,4	23	2,9	3	12	8	4	7,5	380	415
AN-S2	Abete/Nord	23	14	0,4	20	2,9	2,5	10,5	7	3,5	6,6	380	415
AN-S3	Abete/Nord	17	10	0,4	18	2,9	1,9	9,5	6,4	3,2	5,9	380	415
C14	Conifere (UNI EN 338:2016)	14	7,2	0,4	16	2	3	7	4,7	0,23	0,44	290	350
C16	Conifere (UNI EN 338:2016)	16	8,5	0,4	17	2,2	3,2	8	5,4	0,27	0,5	310	370
C18	Conifere (UNI EN 338:2016)	18	10	0,4	18	2,2	3,4	9	6	0,3	0,56	320	380
C20	Conifere (UNI EN 338:2016)	20	11,5	0,4	19	2,3	3,6	9,5	6,4	0,32	0,59	330	390
C22	Conifere (UNI EN 338:2016)	22	13	0,4	20	2,4	3,8	10	6,7	0,33	0,63	340	410
C24	Conifere (UNI EN 338:2016)	24	14,5	0,4	21	2,5	4	11	7,4	0,37	0,69	350	420
C27	Conifere (UNI EN 338:2016)	27	16,5	0,4	22	2,6	4	11,5	7,7	0,38	0,72	360	430
C30	Conifere (UNI EN 338:2016)	30	19	0,4	24	2,7	4	12	8	0,4	0,75	380	460
C35	Conifere (UNI EN 338:2016)	35	22,5	0,4	25	2,7	4	13	8,7	0,43	0,81	390	470
C40	Conifere (UNI EN 338:2016)	40	26	0,4	27	2,8	4	14	9,4	0,47	0,88	400	480
C45	Conifere (UNI EN 338:2016)	45	30	0,4	29	2,9	4	15	10	0,5	0,94	410	490
C50	Conifere (UNI EN 338:2016)	50	33,5	0,4	30	3	4	16	10,7	0,53	1	430	520
CA-S	Castagno/Italia	28	17	0,5	22	3,8	2	11	8	7,3	9,5	465	550
C-S1	Altre conifere	33	20	0,5	24	4	3,3	12,3	8,2	4,1	7,7	530	575
C-S2	Altre conifere	26	16	0,5	22	4	2,7	11,4	7,6	3,8	7,1	530	575
C-S3	Altre conifere	22	13	0,5	20	4	2,4	10,5	7	3,5	6,6	530	575
D18	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	18	11	0,6	18	4,8	3,5	9,5	8	0,63	0,59	475	570
D24	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	24	14	0,6	21	4,9	3,7	10	8,4	0,67	0,63	485	580
D27	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	27	16	0,6	22	5,1	3,8	10,5	8,8	0,7	0,66	510	610
D30	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	30	18	0,6	24	5,3	3,9	11	9,2	0,73	0,69	530	640
D35	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	35	21	0,6	25	5,4	4,1	12	10,1	0,8	0,75	540	650
D40	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	40	24	0,6	27	5,5	4,2	13	10,9	0,87	0,81	550	660
D45	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	45	27	0,6	29	5,8	4,4	13,5	11,3	0,9	0,84	580	700
D50	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	50	30	0,6	30	6,2	4,5	14	11,8	0,93	0,88	620	740
D55	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	55	33	0,6	32	6,6	4,7	15,5	13	1,03	0,97	660	790
D60	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	60	36	0,6	33	10,5	4,8	17	14,3	1,13	1,06	700	840
D65	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	65	39	0,6	35	11,3	5	18,5	15,5	1,23	1,16	750	900
D70	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	70	42	0,6	36	12	5	20	16,8	1,33	1,25	800	960
D75	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	75	45	0,6	37	12,8	5	22	18,5	1,47	1,38	850	1020
D80	Latifoglie (UNI EN 338:2016)	80	48	0,6	38	13,5	5	24	20,2	1,6	1,5	900	1080
DI-S1	Douglasia/Italia	40	24	0,4	26	2,6	4	14	9,4	4,7	8,8	400	435
DI-S2-S3	Douglasia/Italia	23	14	0,4	20	2,6	3,4	12,5	8,4	4,2	7,8	420	455
GL20h	Lamellare omogeneo (EN 14080:2013)	20	16	0,5	20	2,5	3,5	8,4	7	0,3	0,65	340	370
GL22h	Lamellare omogeneo (EN 14080:2013)	22	17,6	0,5	22	2,5	3,5	10,5	8,8	0,3	0,65	370	410
GL24h	Lamellare omogeneo (EN 14080:2013)	24	19,2	0,5	24	2,5	3,5	11,5	9,6	0,3	0,65	385	420
GL26h	Lamellare omogeneo (EN 14080:2013)	26	20,8	0,5	26	2,5	3,5	12,1	10,1	0,3	0,65	405	445
GL28h	Lamellare omogeneo (EN 14080:2013)	28	22,3	0,5	28	2,5	3,5	12,6	10,5	0,3	0,65	425	460
GL30h	Lamellare omogeneo (EN 14080:2013)	30	24	0,5	30	2,5	3,5	13,6	11,3	0,3	0,65	430	480
GL32h	Lamellare omogeneo (EN 14080:2013)	32	25,6	0,5	32	2,5	3,5	14,2	11,8	0,3	0,65	440	490
GL20c	Lamellare combinato (EN 14080:2013)	20	15	0,5	18,5	2,5	3,5	10,4	8,6	0,3	0,65	355	390
GL22c	Lamellare combinato (EN 14080:2013)	22	16	0,5	20	2,5	3,5	10,4	8,6	0,3	0,65	355	390
GL24c	Lamellare combinato (EN 14080:2013)	24	17	0,5	21,5	2,5	3,5	11	9,1	0,3	0,65	365	400
GL26c	Lamellare combinato (EN 14080:2013)	26	19	0,5	23,5	2,5	3,5	12	10	0,3	0,65	385	420
GL28c	Lamellare combinato (EN 14080:2013)	28	19,5	0,5	24	2,5	3,5	12,5	10,4	0,3	0,65	390	420
GL30c	Lamellare combinato (EN 14080:2013)	30	19,5	0,5	24,5	2,5	3,5	13	10,8	0,3	0,65	390	430
GL32c	Lamellare combinato (EN 14080:2013)	32	19,5	0,5	24,5	2,5	3,5	13,5	11,2	0,3	0,65	400	440
LI-S	Altre latifoglie/Italia	27	16	0,5	22	3,9	2	11,5	8,4	7,7	7,2	515	560
LN-S1	Larice/Nord	42	25	0,6	27	4	4	13	8,7	4,3	8,1	550	600
LN-S2	Larice/Nord	32	19	0,6	24	4	3,2	12	8	4	7,5	550	600
LN-S3	Larice/Nord	26	16	0,6	22	4	2,7	11,5	7,7	3,8	7,2	550	600
POI-S	Pioppo e Ontano/Italia	26	16	0,4	22	3,2	2,7	8	6,7	5,3	5	420	460
QI-S	Querce caducifoglie/Italia	42	25	0,8	27	5,7	4	12	10,1	800	750	760	825
USR	Personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100

Note: Le classi di resistenza più comunemente utilizzate in Europa sono evidenziate in grassetto

